

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS KAUNO SKYRIUS

Aušros g. 44, LT-44156 Kaunas, tel. (8-37) 331 699, faksas (8-37) 330 523, el.paštas primamasis.kaunas@nvspl.lt

Puslapis 1 - 2

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr.

MA-K 12624/2024

20 24 m. rugpjūčio 16 d.

Užsakovas, adresas: **Kalvarijos savivaldybės administracija, Laisvės g. 2, Kalvarija, LT-69214**

[E]

Sutartis (pažymėkite X) ☒ nėra ☐ yra data 20 _____ - _____ - _____ Nr. _____

Telefonas (8 5) 270 92 29

El.paštas: sigute.matuleviciute@kalvarija.lt

Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-K 4386**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia)

2024-08-13, 13.00 val., 5,0 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklų vanduo, Sterilus stiklinis butelis, 0,5 l, Orijos ežeras

Mėginių atrinkimo vieta **Kalvarijos maudyklos, LST EN ISO 19458:2006 (N), LST EN ISO 19458:2006/P:2008 (N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Paulina Šutienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra:

2024-08-13, 10.00 val.

Mėginius pristatė

Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo specialistė Paulina Šutienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas:

2024-08-13

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklų vanduo**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	[10 ^y - U; 10 ^y + U]
MA 12624	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarnyno lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) skaičius tikimiausiojo skaičiaus metodu KSV/100 ml	1,0	
	LST EN ISO 7899-2:2001 (N)	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	Rasta, bet < 3,0	

Papildomi duomenys, pastabos: **Atliekų, nuolaužų ir pluduriuojančių medžiagų nematyti**

Tyrimų atlikimo data: **2024-08-16**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Raimonda Oržekauskienė, Mikrobiologijos specialistė Giedrė Kasparavičienė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu:

Kauno skyriaus Mikrobiologinių tyrimų poskyrio vedėja Rasa Semoškaitė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio $k=2$, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasikliovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas.
	4. Tyrimų protokolo dauginimas dalimis, be raštiško Laboratorijos padalinio vadovo sutikimo, negalimas.
	5. Tokiu atveju, kai Laboratorija neatsako už mėginių ėmimo etapą, t.y. mėginį paėmė ir pristatė užsakovas, Laboratorijos rezultatas taikytinas tokiam mėginiui, koks jis buvo gautas.
	6. Tyrimų protokolo perdavimo būdas [E]-el.paštu.